

Postupak jednostavne nabave: USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA ZAŠTITE OD  
POŽARA, ev.br.: PN-050/21

- Svim potencijalnim ponuditeljima

Predmet: Odgovori i pojašnjenja dokumentacije

Vrsta vatrodajavnih centrala i popis javljača i detektora po garažama:

- Ciottina garaža: - Bentel kovencionalna - 5 ručnih javljača – 6 hidrantskih ormarića
- Garaža Kantrida – Notifier – adresabilna – 13 ručnih javljača – 16 hidrantskih ormarića – optički detector 18 – termički detector 2
- Garaža Zagrad B – Siemens Cerberus pro – adresabilna -4 tipkala za isključenje električne energije u slučaju nužde – 26 hidrantskih ormarića – sprinkler instalacija
  - CO I NO2 – centrala Siemens Siedegas
- DDC kratica – centralizirano upravljanje ventilacijom u garaži Zagrad B

U Rijeci, 28.6.2021